

RRIGK.271.3.2011

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę sieci
kanalizacyjnej z przyłączami w Gminie Starożreby”

Pytanie 1

W projekcie wykonawczym jest napisane, że w pasie drogowym studnie betonowe o głębokości do 3m mają być średnicy fi 800mm, a powyżej średnicy fi 1000mm. Natomiast w kosztorysie nakładczym wszystkie studnie betonowe są średnicy fi 1000mm. Proszę o sprecyzowanie jakie studnie należy przyjąć.

Średnicę studni w pasie drogowym należy przyjąć tak jak to określono w Projekcie Wykonawczym.

WÓJT
Józef Szradomski