

RRiGK.271.3.2011

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Gminie Starożreby”

Pytanie 1

Przedmiary robót załączone do SIWZ nie przewidują wywózki urobku powstałego z ilości dowiezionej podsypki oraz powstałego w wyniku montowanych rurociągów i studni. Jeśli tak to na jaką odległość?

Należy przewidzieć wywóz urobku na odległość 5 kilometrów.

Pytanie 2

Część rurociągów prowadzona będzie w ulicach. Czy Zamawiający nie będzie wymagał wymiany gruntu w pasie prowadzonych robót? Jeśli tak to na jakich odcinkach?

Zamawiający będzie wymagał wymiany gruntu w pasie prowadzonych robót na ulicach osiedlowych w miejscowości Góra Nowa.

WÓJT
Józef Stradomski