

RRiGK.271.3.2011

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę sieci
kanalizacyjnej z przyłączami w Gminie Starożreby”

Pytanie

1. Prosimy o sprecyzowanie ilości gruntu do wymiany oraz wskazanie odcinków sieci, na których należy wymienić grunt?

W uliczkach osiedlowych w miejscowości Góra Nowa, zgodnie z trasą przedstawioną w projekcie (trasa i profile). Do wymiany około 8000 m³ gruntu, nadmiar gruntu około 1000 m³.

2. Prosimy o podanie ile igłofiltrów i ile godzin pompowania wody należy uwzględnić w kosztorysach?
Przyjąć do kosztorysu 3000 godzin. Rozliczenie pracy nastąpi wg książki pracy igłofiltrów, powykonawczo.

z up. WÓJTA GMINY
mgr Artur Żelechowski
Kierownik Referatu
Rolnictwa i gosp. komunalnej