

GMINA STAROŻREBY
09-440 Starożreby
pow. płocki woj. mazowieckie

Starożreby dn, 12.05.2011r.

Nr. RRiGK. 271.8.2011

Wszyscy Wykonawcy

W związku z otrzymanym zapytaniem dotyczącym „Remontu drogi gminnej Przeciszewo Nowe – Bromierz o dł. 1,5 km”. Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie:

Prosimy o sprecyzowanie , według jakiej normy ma być wykonana mieszanka mineralno – bitumiczna na warstwę wiążącą i ścieralną? Zgodnie z Prawem Unijnym od 2009 r obowiązuje norma 13108-21 ZKP oraz 13108-20 Badanie typu łącznie z WT2 Wytoczne Techniczne i stare normy (w tym PN-S-96025) użyte w DT i SST nie mają zastosowania. Rozbieżności w ilości oraz technologii robót mogą spowodować niemożliwość złożenia porównywalnych ofert przez potencjalnych Wykonawców.

Odpowiedz:

Mieszanka mineralno – bitumiczna na warstwę wiążącą i ścieralną ma być wykonana zgodnie z WT-2 2010, dla KR określonego w dokumentacji technicznej.

WÓJT

Józef Strądomski