

Starożreby dn, 2.03.2012 r.

RRIGK.271.1.2012

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę dróg gminnych relacji Goszczyno Górne – Brudzyno - Rostkowo Orszymowice oraz Płonna – Żochowo Nowe – Karwowo – Góra Nowa na terenie gminy Starożreby.”

Pytanie: Ogólna Specyfikacja Techniczna oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót w części D-05.03.05.a „Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna zakłada (w tytule, w punkcie 1.3 i w punkcie 2.2 – pierwszy akapit) zastosowanie mieszanki AC 11 S dla kategorii ruchu 3-4 **z asfaltem 35/50**. Natomiast w Tablicy 2 jako zalecane lepiszcze do warstwy ścieralnej **wytluszczonym drukiem zaznaczony jest asfalt 50/70**. Wymagania techniczne WT 2 z 2010 r. nie przewidują wykonania nawierzchni AC 11 S z asfaltem 35/50. Prosimy o ustosunkowanie się do naszego pisma i o precyzyjne podanie rodzaju lepiszcza dla ww. warstwy.

Odpowiedź: Należy zastosować dla warstwy ścieralnej mieszankę AC 11 S z asfaltem 50/70.

WÓJT
Józef Stradomski