

Starożreby, dnia 31.10.2012

RRiGK.271.9.2012

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p. n.: „Budowa placu zabaw we wsi Nowa Góra”

Pytanie nr 1: Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa do SIWZ Projekt Zagospodarowania Terenu. Mapa do celów projektowych wydana 11.12.2006 r., w związku z powyższym czy zamawiający dysponuje aktualną mapą do celów projektowych?

Zamawiający dysponuje wycinkiem mapy do celów projektowych w skali 1:1000, na którym zostały zaznaczone elementy infrastruktury technicznej znajdujące się na działce nr ewid. 102/36.

Pytanie nr 2: W przypadku braku aktualnej mapy do celów projektowych, czy zamawiający może oświadczyć, że na terenie działki w Nowej Górze nr ewid. 102/36 przewidzianej na realizację zadania „Budowa placu zabaw we wsi Nowa Góra” nie przebiegają żadne elementy sieci infrastruktury podziemnej?

Zamawiający informuje, że na działce nr ewid. 102/36 od strony południowej od działki nr ewid. 103 – dwa metry od granicy nieruchomości działki nr ewid. 103 przebiega przyłącze wodociągowe W40 do działki nr ewid. 102/37 na głębokości ok. 170 cm., od strony północnej od działki nr ewid. 102/34 – w odległości ok. 2 metry od granicy nieruchomości 102/34 na głębokości ok. 180 cm przebiega przyłącze kanalizacji sanitarnej.

Pytanie nr 3: W dokumentacji Przetargowej „Budowa placu zabaw we wsi Nowa Góra” Projekt budowlany jest zapis 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki 12. Ławki betonowe z drewnianymi siedziskami. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie ławek metalowych z drewnianymi siedziskami?

Zamawiający dopuszcza zastosowanie ławek metalowych z drewnianymi siedziskami.

Pytanie nr 4: Załącznik nr 9 rzut opis techniczny do SIWZ str. 9 30016 sześciokąt wielofunkcyjny w elementach składowych zastosowano „rura strażacka wys. 250 cm 1szt. oraz ścianka wspinaczkowa pionowa wys. 250 cm 1 szt. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie wyżej wymienionych elementów składowych o wysokości 200 cm?

Nie dopuszcza.

Pytanie nr 5: SIWZ rozdział I pkt. 2 przedmiot zamówienia. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie elementów konstrukcyjnych urządzeń tj. huśtawka wagowa typu wałka, zestaw zabawowy typu lokomotywa tunelem, zestaw typu sześciokąt wielofunkcyjny, huśtawka wahadłowa podwójna, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią typu Tomek, zestaw zabawowy typu wagonik tylko z drewna klejonego w profilu K4 o przekroju 9 cm X 9 cm lub tylko z drewna litego w profilu o przekroju 9 cm X 9 cm?

Zamawiający dopuszcza tylko zastosowanie elementów konstrukcyjnych urządzeń z drewna klejonego o przekroju 9 cm x 9cm.

WOJT
Józef Stradomski