

Starożreby, dnia 10.09.2013

RK.271.3.2013

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania p.n.:
„Remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Starożreby”
(BZP nr 350422-2013 z dnia 30.08.2013 r.).

Zamawiający – Gmina Starożreby zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) zamieszcza zapytania dotyczące SIWZ dla przedmiotowego postępowania.

Pytanie nr 13:

W projekcie budowlanym branży sanitarnej na stronie 25 opisane jest wykonanie szafki AKPiA bez wizualizacji. Natomiast w przedmiarze występuje wizualizacja. Proszę o wyjaśnienie, czy należy przewidzieć wizualizację oczyszczalni ścieków. Dodatkowo w projekcie elektrycznym opisany jest system sterowania i monitorowania sms 6 przepompowni ścieków. Czy przepompownie mają być ujęte w odrębnym systemie wizualizacji czy tylko powiadomienie sms?

Odpowiedź:

Należy przewidzieć wizualizację oczyszczalni ścieków. Przepompownie mają być ujęte w odrębnym systemie wizualizacji.

WOJT
Józef Stradomski