

Starożreby, dnia 08.12.2014

RK.271.16.2014

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania p.n.: „Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Smardzewo”(BZP nr 394932-2014 z dnia 02.12.2014 r.).

Zamawiający – Gmina Starożreby zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zamieszcza zapytanie dotyczące SIWZ dla przedmiotowego postępowania.

Pytanie nr 1

Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. oraz wydanym przez Urząd Zamówień Publicznych „Komentarzem do ustawy Prawo Zamówień Publicznych” pod redakcją Tomasza Czajkowskiego (wyd. III z 2007 r.) w odniesieniu do art. 96 zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ujawnienie wartości szacunkowej netto na w/w zadanie?

Szacunkowa wartość zamówienia zgodnie z Protokołem postępowania wynosi 245.788,17 zł.

Pytanie nr 2

Czy do docieplenia ścian nadziemnych ma być zastosowana wełna lamelowa gr. 12 cm?

TAK

Pytanie nr 3

Jaka grubość i parametry techniczne wełny mineralnej, która ma być zastosowana do docieplenia ścian nadziemnych ościeży?

Płyty ze skalnej wełny mineralnej gr. 30 mm stosowane do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ociepleń - współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{obl} = 0,042 \text{ W/mK}$.

Pytanie nr 4

Czy tynk silikonowy „kornik” ma być nałożony na ściany nadziemne i ościeża od zewnątrz?

TAK

Pytanie nr 5

Czy płyty ze styropianu ekstrudowanego gr. 8 cm mają być zastosowane dodocieplenia ścian od zewnątrz w gruncie?

TAK

Pytanie nr 6

Czy tynk silikonowy „kornik” ma być nałożony na docieplenie ściany od zewnątrz w gruncie?

NIE. Układ warstw na cokole i w gruncie (do głębokości 1 m poniżej poziomu terenu): warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej około 2 cm, izolacja pionowa asfaltowo-kauczukowa (masa bez rozpuszczalników bitumicznych) np. DYSPERBIT K, polistyren ekstrudowany 8 cm w pasie od góry cokołu do 15 cm poniżej poziomu terenu wykonać warstwę tynku mozaikowego na bazie żywicy akrylowej.

Pytanie nr 7

Czy oferent ma zakupić 6 sztuk grzejników termowentylatorowych o mocy 2000W, czy dodatkowo jeszcze szt w/w grzejników lecz o mocy 1500W, proszę o wyjaśnienie?

Zgodnie z dokumentacją projektową oferent ma zakupić 6 sztuk grzejników termowentylatorowych o mocy 2000W każdy.

*Wydrukowano na telefonii ogólnokrajowej w budynku UG. w Starożreby dnia 08.12.2014r.
Zamieszczono na stronie internetowej www.starozreby.pl dnia 08.12.2014r.*

Z up. WÓJTA GMINY
mgr Honorata Nagórka
Sekretarz Gminy