

RK.271.17.2014

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania p.n.: „Remont elewacji i wnętrza budynku świetlicy wiejskiej we wsi Sędek”(BZP nr 395410-2014 z dnia 02.12.2014 r.).

Zamawiający – Gmina Starożreby zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zamieszcza zapytanie dotyczące SIWZ dla przedmiotowego postępowania.

Pytanie nr 1:

W dokumentacji projektowej jest mowa o ociepleniu stropu wełną mineralną 15 cm. Czy powyższy zakres robót jest przedmiotem przetargu? W przedmiarze brak jest pozycji dotyczącej ocieplenia stropu. Prosimy o ewentualne uzupełnienie przedmiaru. **NIE**

Pytanie nr 2

Na rysunku Rzut parteru nr 02 na ścianie od strony zachodniej widnieje napis REI 60. Czy zamurowanie otworu okiennego wystarczy do uzyskania odporności ogniowej REI 60 czy należy jeszcze wykonać dodatkowe czynności? Jeśli tak to proszę o podanie informacji jakie i uzupełnić przedmiar.

Po zamurowaniu otworu okiennego + tynk od wewnątrz + ocieplenie wełną mineralną 12 cm + tynk cienkowarstwowy ściana będzie spełniała wymogi REI60.

Pytanie nr 3

Do jakiej wysokości w pomieszczeniu nr 8 należy założyć glazurę na ścianach?

Glazura na pełnej wysokości pomieszczenia.

Pytanie nr 4

Proszę o dokładny opis rodzaju i modelu świetlika dachowego Typu FAKRO oraz informację o sposobie montażu? Ponieważ w pomieszczeniu, w którym ma się on znajdować należy wykonać sufit kasetonowy?

Okno dachowe typowe do dachów płaskich o pow. ok. 1 m2.

Pytanie nr 5

Z jakiego materiału należy wykonać drzwi zewnętrzne 130/230 oraz 100/200 (wejście do pomieszczenia 10).

Drzwi zewnętrzne metalowe. Współczynnik $U \leq 1,3$ W/m² K wg PN-EN 674:1999. Drzwi łącznie z ościeżnicami. Profile drzwiowe na całym obwodzie skrzydła wyposażone w uszczelkę gumową. Drzwi wyposażone w klamkę i zamek patentowy. Dla drzwi 1300/2300 zastosować drzwi dwuskrzydłowe – wówczas szerokość w świetle otworu dla jednego skrzydła min. 900 mm.

Pytanie nr 6

Z jakiego materiału należy wykonać drzwi wewnętrzne 100/200 z garażu do kotłowni?

Drzwi wewnętrzne metalowe. Drzwi łącznie z ościeżnicami. Profile drzwiowe na całym obwodzie skrzydła wyposażone w uszczelkę gumową. Drzwi wyposażone w klamkę i zamek patentowy.

Pytanie nr 7

W ogólnym zakresie planowanych robót w punkcie 8 jest zapis: Wyrównanie powierzchni ścian wewnętrznych zaprawą gipsową. Proszę o podanie informacji ile m² ścian należy wyrównać?

Patrz jak poz. 42 przedmiaru robót.

Pytanie nr 8

W przedmiarze w dziale 10 Remont w pom. nr 3 brak jest informacji o wymianie baterii umywalkowych. Proszę o informację czy wymiana baterii jest przedmiotem zamówienia? Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru. **NIE**

Pytanie nr 9

Czy w wycenie należy uwzględnić pochwyty dla niepełnosprawnych? Jeśli tak proszę o podanie informacji, jakie, ile oraz uzupełnienie przedmiaru. **NIE**

Pytanie nr 10

Proszę o szczegółowy opis zamontowania dodatkowego włącznika prądu?

Wyłącznik prądu dla obiektów użyteczności publicznej skrzynce hermetycznej.

Pytanie nr 11

Proszę o podanie informacji w jaki sposób należy wyloty pogrupować oraz wyprowadzić ponad dach?

Grupowanie wylotów powietrza z sąsiadujących pomieszczeń (trzy lub cztery) o podobnym przeznaczeniu przewodami PVC fi 110 mm z jednym wyprowadzeniem ponad dach.

Przewody obudować płytą GK.

*Zamieszcza na stronie internetowej www.starozreby.pl. dnia 16.12.2014 r.
Wykonawca na fakturę opłonię w budynku UB w Starożreby dnia 16.12.2014 r.*

W O T
Józef Stradomski