

Starożreby, dnia 16.06.2016

RK.PN.271.2.2016

**Wszyscy Wykonawcy**

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p. n.: „Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Rostkowo, Strzeszewo, Brudzyno na terenie Gminy Starożreby (BZP nr: 76123– 2016 z dnia 08.06.2016 r.)**

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Modernizację dróg gminnych w miejscowościach Rostkowo, Strzeszewo, Brudzyno na terenie Gminy Starożreby, informuje, że wpłynęły następujące pytania do SIWZ:

**Pytanie nr 1**

Zamawiający w przedmiarze robót oraz w siwz zapisał pozycję „powierzchniowe utwardzenie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 8-11”, co wskazuje na wykonanie pojedynczego powierzchniowego utwardzenia z podwójnym rozłożeniem kruszywa. Powierzchniowe utwardzenie z podwójnym rozłożeniem kruszywa jest zabiegiem polegającym na rozłożeniu na skropionej lepiskiem nawierzchni, pierwszej warstwy grysów, w zmniejszonej ilości niż stosowana przy pojedynczym powierzchniowym utwardzeniu, a następnie na rozłożeniu drobniejszej frakcji grysów, również w zmniejszonej ilości. Natomiast SST str. 28 mówi o podwójnym powierzchniowym utwardzeniu. W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie jakie powierzchniowe utwardzenie Zamawiający miał na myśli:

- pojedyncze powierzchniowe utwardzenie z podwójnym rozsypaniem grysów, czyli warstwa lepiska, następnie warstwa grysów 8-11, następnie warstwa grysów 5-8 czy
- podwójne powierzchniowe utwardzenie, czyli warstwa lepiska, następnie warstwa grysów 8-11, następnie warstwa lepiska, następnie warstwa grysów 5-8.

Sugerujemy Zamawiającemu na nawierzchni z kruszyw łamanych wykonanie podwójnego powierzchniowego utwardzenia, gdyż pojedyncze powierzchniowe utwardzenie jest zabiegiem stosowanym na istniejących drogach bitumicznych.

**Zamawiający informuje, że obowiązuje podwójne powierzchniowe utwardzenie zgodnie z SST (lepisko – grys 8-11 mm + lepisko – grys 5-8 mm).**

**Pytanie nr 2**

Wnosimy o precyzyjne określenie typu emulsji asfaltowej, wnosimy o zastosowanie emulsji szybkozspadawej C 69 BP 3 PU, czyli emulsji kationowej asfaltowej modyfikowanej przeznaczonej do powierzchniowych utwardzeń.

**Wyrażamy zgodę na emulsję szybkozspadawą kationową asfaltową przeznaczoną do powierzchniowych utwardzeń (np. C 69 BP 3 PU).**

**WOJT**

*Józef Stradomski*