

Staroźreby, dnia 15.09.2017

RK.PN.271.7.2017

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych p. n.: „Remont budynku remizy OSP w miejscowości Bromierz Nowy” (numer ogłoszenia: 583504-N-2017 z dnia 05.09.2017 r.).

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Pzp (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont budynku remizy OSP w miejscowości Bromierz Nowy”, informuje, że wpłynęły następujące pytania do SIWZ:

Pytanie nr 1

Przy sporządzaniu kosztorysu należy brać pod uwagę podany w załączniku obmiar czy projekt budowlany?

Przy sporządzaniu oferty należy brać pod uwagę dokumentację projektową ale zakres robót do wykonania w ramach przedmiotowego postępowania określa Rozdział IV SIWZ Opis przedmiotu zamówienia i przedmiar robót.

Pytanie nr 2

Do wymiany są 2 sztuki drzwi garażowych. Proszę o podanie z jakiego materiału mają być wykonane i jakie są ogólne wymagania, bądź załączenie rysunku jak drzwi miałyby wyglądać?

Drzwi garażowe stalowe, dwuskrzydłowe, nieocieplane w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.

Pytanie nr 3

W obmiarze podany jest sufit podwieszany, ma to być sufit z płyt g-k czy kasetonowy np. typu Armstrong? Czy w suficie należy zamontować oświetlenie jeśli tak to jakie?

Sufit podwieszany kasetonowy na konstrukcji aluminiowej. W suficie należy umieścić oświetlenie kasetonowe wpuszczane.

WÓJT
Józef Stradomski